

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ – ПЕТЕРБУРГА  
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА

Государственное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение  
детский сад № 24 комбинированного вида  
Приморского района Санкт – Петербурга

Ул. Планерная д.53, корпус 3, Санкт – Петербург, 197373  
Тел. (812) 307-51-80

ОКПО 48014788 ОКОГУ 32100 ОГРН 1027807584980

ИНН/КПП 7814089032 / 781401001

от 18.01.2019 № 996

11.  
Главе администрации  
Приморского района  
Санкт-Петербурга

Н.Г.Цед

от заведующего  
Государственного бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения детского сада №  
24 комбинированного вида  
Приморского района  
Санкт-Петербурга  
Л.В.Гришаевой

Объяснительная.

Довожу до Вашего сведения, что 28.11.2018 г. прокуратурой Приморского района Санкт-Петербурга проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности ГБДОУ детский сад №24 Приморского района Санкт - Петербурга, расположенного по адресу: 197373, г. Санкт – Петербург, ул. Планерная, д.53, корп.3, лит. А. В ходе проверки были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно: Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правила противопожарного режима в РФ Постановление правительства РФ № 390.


- хранение горячих жидкостей и материалов, а также предметов мебели в подвальном этаже детского сада.

Поясняю следующее: В подвальном помещении при входе хранились : уборочный инвентарь ( лопаты ,грабли), 4 лейки для полива, гладильная доска.

По данному нарушению приняты следующие меры:

1. Замечания устранены в день проверки.
2. Направлено письмо начальнику ОНД и ПР Приморского района УНД ГУ МЧС России по Санкт – Петербургу : Д.В. Курскому. об устранении нарушений.
3. Завхозу Кирилловой Е.В. за нарушение Правил противопожарного режима в РФ № 390 " О противопожарном режиме" ( п.61), утв. от 25.04.2012 г. назначено административное наказание в виде предупреждения. ( Приказ № 01/1-о от 10.01.2019 г.).

Заведующий ГБДОУ



Л.В.Гришаева