

№5 + 7



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ - ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА

Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад № 24 комбинированного вида
Приморского района Санкт - Петербурга

Ул.Планерная д.53, корпус 3, Санкт - Петербург, 197373
Тел. (812) 307-51-80

ОКПО 48014788 ОКОГУ 32100 ОГРН 1027807584980

ИНН/КПП 7814089032 / 781401001

от 20.10.17 № 254

Главе администрации
Приморского района
Санкт-Петербурга

Н.Г.Цед

от заведующего
Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада №
24 комбинированного вида
Приморского района
Санкт-Петербурга
Л.В.Гришаевой

Объяснительная.

Довожу до Вашего сведения, что с 16.10.2017 по 27.2017 г. Отделом надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России Приморского района С-Пб проведена плановая проверка ГБДОУ детский сад № 24 по соблюдению требований пожарной безопасности.

По результатам проверки получено предписание № 2-22-549/1/от 27.10.2017г.
- отсутствие на 2-ом этаже речевых оповещателей (срок исполнения 01.08.2018г.)


По данному нарушению приняты следующие меры:

1. Направлена служебная записка первому заместителю Главы администрации Приморского района Никонорову А.В. о составлении сметы и выделении дополнительного финансирования в 2018 г.на установку речевых оповещателей.
2. Заместителю заведующего по АХР Кирилловой Е.В. за нарушение Правил противопожарного режима в РФ № 390 " О противопожарном режиме" (п.61), утв.от 25.04.2012 г. объявлено замечание (Приказ № 99/1-к от 30.10.2017 г.).

Прилагаю следующие документы:

1. Копия Акта проверки № 2-22-549 от 27.10.2017г.
2. Копия предписания № 2-22-549/1/1 от 27.10.2017г.
3. Копия приказа " Об объявлении замечания".
4. Копия служебной записки.

Заведующий



Л.В.Гришаева

Ваше