

Мероприятие по контролю № 78220041000101038651 от 14.01.2022г.

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А  
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156  
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

**Северный территориальный отдел  
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**  
197198, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 18, литера А

**ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-04-05/27 - 60**

об устранении выявленных нарушений законодательства и/или

о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителей, окружающей среде, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом  
г. Санкт-Петербург

«01» февраля 2022 г.

ВРИО начальника Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу – ВРИО главного государственного санитарного врача по Приморскому, Петроградскому, Курортному, Кронштадтскому районам Салтыкова Светлана Владимировна

Рассмотрев материалы дела по акту  планового /  внепланового контрольного (надзорного) мероприятия № 78-04-05/19-0133-2022 от 14.01.2022 г. в отношении Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 24 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга  
(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения и телефон 197373, город Санкт-Петербург, улица Планерная, д.53, корпус 3, литера А

307-51-80,307-64-00,307-64-01 - заведующий Гришаева Лариса Викторовна  
Юридический адрес 197373, город Санкт-Петербург, улица Планерная, д.53, корпус 3,  
литера А

ИНН

7	8	1	4	0	8	9	0	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Руководитель заведующий Гришаева Лариса Викторовна

(должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

#### УСТАНОВИЛ:

31 января 2022г. завершено плановое контрольное (надзорное) мероприятие в отношении Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №24 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга по адресу: 197373, город Санкт-Петербург, улица Планерная, д.53, корпус 3, литера А, проведенное на основании решения о проведении внеплановой выездной проверки № 78-04-05/19-0133-2022 от 14.01.2022г. Решение принято на основании части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» пункта 2) наступление сроков проведения контрольных (надзорных) мероприятий, включенных в план проведения контрольных (надзорных) мероприятий, в связи с выполнением ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей Управления Роспотребнадзора городу Санкт-Петербургу на 2021 год, опубликованного на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации по адресу <http://plan.genproc.gov.ru/plan2021/>.

(излагаются обстоятельства проведенного КНМ)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения: ст.11, ч.1 ст.17,ч.1 ст.28, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

✓ - в нарушение приложения 5 – в журнале бракеража сырой скоропортящейся пищевой продукции, форма которого установлена в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №24 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга

не ставится час фактической реализации сырой продукции

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

✓ - в нарушение п. 2.4.6.2- покрытие стола на пищеблоке для работы с тестом (столешница) цельнометаллическое, вместо деревянного покрытия из твердых листовых пород

СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблицы 6.18, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

✓ - в нарушение п. 2.4.6.2- на пищеблоке недостаточное количество технологического оборудования - отсутствует тестомес

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- в нарушение п. 2.8.4- допускается зашторивание окон в спальнях помещениях не во время сна

- √ - в нарушение п.2.3.3- в горячем цехе не обеспечена последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции: на готовой половине горячего цеха установлен кондитерский стол для работы с сырым тестом
- в нарушение п. 2.5.3- лестничный пролет на 2-ом этаже между 5 средней и 10 младшей группой на потолке следы старых проточек, осыпается побелка; в группах № 3 и № 4 логопедических выявлено отслоение штукатурного слоя на стенах, что не допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств
- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиями деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»:
- в нарушение п. 6.2.3,6.2.4,6.2.6.2- внутренняя планировка помещения бассейна не обеспечивает последовательность (поточность): на обходной дорожке оборудован душевой поддон на 1 душ, душевая не проходная, что не исключает встречные потоки детей с чистыми и грязными ногами.
- в нарушение п. 6.2.6.2- в бассейне недостаточное количество душевых- 1 душевая сетка предназначена на 3-х человек, а одновременно принимают бассейн 5 человек
- в нарушение п. 6.2.12- системы, обеспечивающие водообмен в ваннах бассейна не оборудованы расходомерами, позволяющими определить количество свежей водопроводной воды, поступающей в ванну бассейна ежедневно;
- в нарушение п. 6.2.32- не проводится лабораторный контроль: органолептический (мутность, цветность, запах) – 1 раз в сутки, остаточное содержание обеззараживающих реагентов (хлор) перед началом работы бассейна
- в нарушение п. 6.3.8- обеззараживании воды в бассейне таблетированным средством «Аква tabs» производится вручную, отсутствует автоматическое дозирование реагентов, отсутствует инструкция по использованию дезинфицирующего средства
- в нарушение п. 6.2- нарушены требования, предъявляемые к бассейнам: в представленной проектной документации не отражен тип бассейна и отсутствует схема водоподготовки воды.
- в нарушение п. 3.1.3- отсутствует изолированное специализированное помещение для группы кратковременного пребывания - групповая ячейка размещается на площадях бассейна

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

Руководствуйтесь:

У □ пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

У □ п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

□ п. 2, п. 4 ст. 40 Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,

(нужное отметить значком У, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю. При проведении административного расследования, ссылку на Закон № 248-ФЗ – исключить).

#### **ПРЕДПИСАЛ:**

1. Устранить нарушения законодательства ст.11, ч.1 ст.17,ч.1 ст.28, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

**Срок исполнения** - с момента получения предписания и постоянно

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

---

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

2.1.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения -

2.2.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения -

**3. Провести мероприятия по обеспечению предотвращения:**

У жизни, здоровью людей,

окружающей среде,

имуществу потребителей,

**У других мероприятий, предусмотренных федеральным законом**

3.1. Усилить контроль за ведением журнала бракеража сырой скоропортящейся пищевой продукции в соответствии с приложением 5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Срок исполнения - с момента получения предписания и постоянно

3.2. Обеспечить покрытие стола на пищеблоке для работы с тестом (столешница) деревянным покрытием из твердых лиственных пород дерева в соответствии с 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: 24.04.2022г.

3.3. Обеспечить пищеблок тестомесом в соответствии с таблицей 6.18 СанПиН 1.2.3685-21; п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: 24.04.2022г.

3.4. Не допускать зашторивание окон в спальнях помещений в отсутствие детей в соответствии с п. 2.8.4 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения - с момента получения предписания и постоянно

3.5. Обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции в соответствии с п.2.3.3 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения - с момента получения предписания и постоянно

3.6 Представить план мероприятий по приведению внутренней отделки стен и потолков лестничного пролета на 2-ом этаже между 5 средней и 10 младшей группами, в группах № 3 и № 4 логопедических в соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: 24.04.2022г.

3.7. Обеспечить внутреннюю планировку помещений бассейна с последовательностью (поточностью), исключающими встречные потоки детей с чистыми и грязными ногами в соответствии с п. 6.2.3, 6.2.4, 6.2.6.2. СП 2.1.3678-20

Срок исполнения: 24.04.2022г.

3.8 Обеспечить достаточное количество душевых в бассейне из расчета 1 душевая сетка на 3-х человек в соответствии с п. 6.2.6.2 СП 2.1.3678-20

Срок исполнения: 24.04.2022г.

3.8 Оборудовать системы, обеспечивающие водообмен в ваннах бассейна расходомерами, позволяющими определить количество свежей водопроводной воды, поступающей в ванну бассейна ежедневно - в соответствии с п. 6.2.12 СП 2.1.3678-20

Срок исполнения: 24.04.2022г.

3.9 Обеспечить лабораторный контроль воды в бассейне в соответствии с п. 6.2.32 СП 2.1.3678-20

Срок исполнения: с момента получения предписания и постоянно

3.10 Обеспечить автоматическое дозирование реагентов при обеззараживании воды в бассейне, дезинфицирующие средства использовать в соответствии с инструкцией в соответствии с п. 6.3.8 СП 2.1.3678-20

Срок исполнения: 24.04.2022г.

3.11 Представить в Северный территориальный отдел документы о типе бассейна в

образовательном учреждении, схему водоподготовки воды в соответствии с п. 6.2 СП 2.1.3678-20

Срок исполнения: 24.04.2022г.

3.12 Обеспечить изолированное специализированное помещение для группы кратковременного пребывания в соответствии с 3.1.3 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: 24.04.2022г.

4. О выполнении предписания (пунктов предписания) известить в срок до «01» мая 2022года.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию:

- Фотосъемку

- План мероприятий по приведению внутренней отделки стен и потолков лестничного пролета на 2-ом этаже между 5 средней и 10 младшей группой, в группах № 3 и № 4 логопедических

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Заведующую Гришаеву Ларису Викторовну

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

ВРИО начальника Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу – ВРИО главного государственного санитарного врача по Приморскому, Петроградскому, Курортному, Кронштадтскому районам Салтыкова Светлана Владимировна

(фамилия, имя, отчество)

МП

(подпись)

### Расписка в получении Предписания

Предписание № Ю 78-04-05/27-60 от 01.02.2022г. получила «01» 02 2022г.

Подпись представителя организации Заведующая Гришаева Лариса Викторовна