Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«09» июня 2026 г., 78260061000222008958

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

г Санкт-Петербург, пр-кт Комендантский, Дом 32 к. 4 литера А, тел. 88123072649, e-mail: ondpr.13@78.mchs.gov.ru

(место принятия решения)

Уведомление о проведении профилактического визита обязательного

(обязательный/по инициативе)

от « 09 » июня 2026 г. № 2606/013-78/150-ВО/Р

В соответствии со статьями 52, 52.1, 52.2 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» уведомляется ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №24 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИНН 7814089032, адрес регистрации юридического лица: 197373, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ПЛАНЕРНАЯ, Д.53, К.3, ЛИТ.А о проведении в период с 20.07.2026 09:00 по 31.07.2026 18:00 обязательного профилактического визита.

При проведении профилактического визита и совершении контрольных (надзорных) действий присутствие контролируемого лица либо его представителя обязательно.

Приложение: решение о проведении профилактического визита.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (главный государственный инспектор Приморского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору) Филиппов Георгий Михайлович

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
3A4B76C16E0ED7CDF1DA2DC36BAFA360
Владелец: Филиппов Георгий Михайлович
Действителен с 12.02.2026 по 08.05.2027

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора органа муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении профилактического визита)

подпись

Пазикова Вероника Ивановна - Старший инспектор отделения надзорной деятельности № 1 отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Приморского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору), телефон 88123072649, e-mail: pazikova.v.i@78.mchs.gov.ru 911.223.27.31.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения (распоряжения, приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Нет.

В случае несогласия с прилагаемым решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №24 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Гришаева Лариса Викторовна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
06.10.26 12:29 (MSK) Сертификат FB3B6A5A214B8B18250CC358DDA29851

Выписка из предписания по результатам проведения профилактического визита

78260061000222008958

Предписание № 78260061000222008958-1-1

Дата первой версии 30.07.2026, 11:19 (МСК)

Версия 1

Контрольный (надзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
г Санкт-Петербург, ул Большая Морская, д 40 литера А

Вид контроля (надзора): Федеральный государственный пожарный надзор

Лицо, в отношении которого принято решение

Контролируемое лицо: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 24 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
г Санкт-Петербург, ул Планерная, д 53 к к, кв 3

Тип: Юридические лица

ИНН: 7814089032

ОГРН: 1027807584980

Срок исполнения предписания

Срок исполнения предписания: 02.11.2026

Нарушенные обязательные требования, подлежащие устранению

1. Документ № 1479 от 16.09.2020

Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации

Пункт 54 Правил, Другое / прочее абзац 1

Обязательное требование №1

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №24 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Гришаева Лариса Викторовна, ЗАВЕДУЮЩИЙ

06.10.26 12:29 (MSK)

Сертификат FB3B6A5A214B8B18250CC358DDA29851

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения	Не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (при запуске системы пожарной сигнализации на 2 этаже здания у группы № 1 в ручном режиме (от ручного пожарного извещателя), система не запустилась) (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства в Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)
Устранить до	02.11.2026
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа

Нарушение №2

Не устранено

Текст нарушения	Не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (при запуске системы пожарной сигнализации на 2 этаже здания у группы № 8 от дымового пожарного извещателя, система не запустилась) (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства в Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)
Устранить до	02.11.2026
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа

Подписи и отметки

ФИО подписавшего предписание

Пазикова Вероника Ивановна

государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору - сотрудники территориальных отделов (отделений, инспекций) структурных подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №24 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Гришаева Лариса Викторовна, ЗАВЕДУЮЩИЙ

06.10.26 12:29 (MSK)

Сертификат FB3B6A5A214B8B18250CC358DDA29851

Обжалование: В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода:

Выписка подписана 30.07.2026, 14:19 (MCK)
Сертификат
970369353678980078684784143819423915O7

Вы можете самостоятельно подтвердить устранение нарушений с помощью мобильного приложения "Инспектор". Инструкция прилагается.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга

ул. Планерная , дом 53 корп 3, СПб, 197373
тел/факс.: (812) 307 51 80, тел.: 307 64 00

ОКПО **48014788** ОГРН **1027807584980**
ИНН/КПП **7814089032/781401001**

13.07.2026г . № б/н

АКТ

В ответ на Ваше Предписание № 78260061000222008958 от 30.07.2026г. сообщаем следующее: В Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 24 комбинированного вида Приморского района Санкт- Петербурга устранены все нарушения, выявленные в ходе профилактического визита. (неисправность СОУТ на втором этаже здания в группах №1 и 8).

12.08.2026г. проведены восстановительные работы системы.

На данный момент система СОУТ находится в рабочем состоянии.

Акт-наряд на проведение ремонтных работ и видео прилагается

Заведующий **Гришаева Л.В.**

Исполнитель Лагода М.Н. 89062505506

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №24 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Гришаева Лариса Викторовна, ЗАВЕДУЮЩИЙ

06.10.26 12:29 (MSK) Сертификат FB3B6A5A214B8B18250CC358DDA29851

АКТ-НАРЯД

№ _____ от «12» 08 2026 г.

Цель: техническое обслуживание/ремонт/тестирование прохождения сигналов
(нужное подчеркнуть)

Вид ТО: плановое/внеплановое
(нужное подчеркнуть)

1. Исполнитель: ООО "Флавия"
2. Объект: ГБДОУ Д/С № 24
3. № КСОБ, адрес: г. С-ПБ, ул. Планерная, 53/3
4. Должность, Ф.И.О. ответственного за оказание услуг: Артамонов Е.Ю.
5. Дата и время оказания услуг: 12.08.26 г.
6. № заявки, причина вызова: Неисправность СОУЭ – 2 этаж гр 1, № 8
7. Перечень услуг (подробно указать все выполняемые мероприятия): Восстановлена работа системы СОУЭ речевого оповещения в группах № 1, № 8 – 2 этаж правая сторона.
8. Результат: Система СОУЭ находится в работоспособном состоянии сдана заказчику в автоматическом режиме.

Услуги оказал: Артамонов Е.Ю.

Услуги принял: Лагора М.Н.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №24 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Гришаева Лариса Викторовна, ЗАВЕДУЮЩИЙ

06.10.26 12:29 (MSK) Сертификат FB3B6A5A214B8B18250CC358DDA29851